



**Security Systems**

**BOSCH**

**Användarmanual**

**DS7400/248**

**&**

**DS7400/16**

## Din installatör

**Vid frågor eller service kontakta din installatör:**

Företag: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Övrigt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Larmet är anslutet till:

Larmcentral: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

# Innehåll

<b>1.0 Allmänt</b> .....	<b>4</b>
<b>2.0 Tillkoppling av larm</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tillkoppling .....	5
2.2 Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling .....	5
2.3 Tillkoppling av skalskydd .....	6
2.4 Tillkoppling med masterpanel .....	7
<b>3.0 Frånkoppling</b> .....	<b>8</b>
3.1 Frånkoppling under hot .....	8
3.2 Frånkoppling med masterpanel .....	9
<b>4.0 Förbikoppling</b> .....	<b>10</b>
4.1 Förbikoppling av sektion/-er .....	10
4.2 Inkoppling av förbikopplad sektion/-er .....	10
4.3 Visa förbikopplade sektioner .....	11
4.4 Inkoppling av samtliga förbikopplade sektioner .....	11
4.5 Förbikopplingsfunktioner för masterpanel .....	11
<b>5.0 Vid larm!</b> .....	<b>12</b>
5.1 Vid inbrottslarm! .....	12
5.2 Vid sabotage! .....	12
5.3 Vid brandlarm! .....	13
<b>6.0 Koder</b> .....	<b>14</b>
6.1 Lägga till eller ändra kod .....	14
6.2 Radera kod .....	15
6.3 Programmera slutdatum för temporär kod .....	15
<b>7.0 Datum och tid</b> .....	<b>16</b>
7.1 Ställa datum .....	16
7.2 Visa datum .....	16
7.3 Ställa tid .....	17
7.4 Visa tid .....	17
<b>8.0 Automatisk till-/frånkoppling</b> .....	<b>18</b>
8.1 Ställa tid för automatisk tillkoppling .....	18
8.2 Ställa tid för automatisk frånkoppling .....	18
8.3 Köpa tid vid automatisk tillkoppling .....	19
8.4 Köpa tid med masterpanel .....	19
<b>9.0 Händelsehistorik</b> .....	<b>20</b>
9.1 Visa händelsehistorik .....	20
9.2 Skriva ut händelser .....	20
9.3 Visa händelsehistorik med masterpanel .....	21
9.4 Tolka händelsehistorik .....	21
<b>10.0 Felindikeringar</b> .....	<b>23</b>
10.1 Visa felmeddelande .....	23
10.2 Återställa felindikering .....	23
10.3 Felmeddelanden och åtgärder .....	23
<b>11.0 Tester</b> .....	<b>25</b>
11.1 Sektionstest .....	25
11.2 Uppringartest .....	25
11.3 Batteri-, indikerings- och siréntest .....	26
11.4 Test av brandsektioner .....	26
<b>12.0 Övriga funktioner</b> .....	<b>27</b>
12.1 Dagvarning (ding-dong) .....	27
12.2 Accesskod .....	27
12.3 Visa indikeringar vid släckt manöverpanel .....	27
12.4 Ring till fjärrprogrammeringsdator .....	28
12.5 Svara när fjärrprogrammeringsdator ringer .....	28
<b>13.0 Ordlista</b> .....	<b>28</b>
<b>14.0 Kontrolljournal/anteckningar</b> .....	<b>29</b>
<b>Användarförteckning</b> .....	<b>31</b>

## 1.0 Allmänt

DS7400 är ett avancerat larmsystem främst avsett för brand- och inbrottslarm, även andra larmtyper såsom drift- och överfallslarm kan hanteras. Systemet är således mycket flexibelt och kan anpassas efter de flesta behov. Er larminstallatör har konfigurerat och programmerat detta system för ert behov. Mycket hög säkerhet erhålls då samtliga ingående komponenter är övervakade, vid fel eller sabotage indikeras detta omedelbart.

DS7400 är godkänt av försäkringsförbundet för användning i samtliga larmklasser, 1-3.

### För att undvika felaktigt handhavande och falsklarm:


- Läs anvisningen noggrant.
- Utbilda personal regelbundet gällande handhavande av larmsystemet.
- Kontakta er larminstallatör om någon komponent eller funktion verkar felaktig.

### Systemet kan bestå av:

- Centralapparat med inbyggd strömförsörjning, batteri och uppringare (larmsändare). Centralapparaten är systemets ”hjärna” och innehåller information om hur systemet skall fungera. I dess minne sparas händelser vilka kan avläsas i efterhand, se 9.0.
- Manöverpanel/-er med klartextdisplay för enkelt handhavande, se nedan.
- Larmgivare för inbrottslarm exempelvis rörelsedetektorer, magnetkontakter, glaskrossdetektorer samt vibrationsdetektorer mm.
- Larmgivare för brandlarm såsom värme- och rökdetektorer.

## Manöverpanel

Systemet styrs via manöverpaneler. Bilden nedan visar manöverpanelens knappar och funktioner. Manöverpanelen kan styra ett eller flera områden (delar av systemet). Vanligast är att den endast styr ett område. Manöverpanel som styr flera områden kallas masterpanel. Då masterpanel används skall särskilt handhavande beaktas, detta beskrivs under respektive punkt i denna anvisning.



**Status** lyser med fast sken när allt är klart för tillkoppling.

**Spänning** skall lysa med fast sken. Blinkar vid systemfel.

**Brand** tänds vid brandlarm.

**Till** tänds vid tillkopplad anläggning. Blinkar under utpasseringstid.

Display som visar meddelanden i klartext.

**[Kod] Till** ger tillkoppling.

**[Kod] Från** ger frånkoppling.

**[Kod] Skalskydd** ger tillkoppling av skalskydd. Tillkopplar dörrar och fönster (skalskydd).

**[Kod] EJ Fördrojd Skalskydd** ger tillkoppling av skalskydd utan inpasseringsfördröjning.

**[Kod] FBK [sektions nr.]** förbikopplar sektion.

**[Kod] System Återställ** återställer brandlarm och eventuella systemfel.

Knapp A: brand Knapp B: nöd Knapp C: överfall

Dessa knappar måste programmeras av din larminstallatör innan de får någon funktion.

### \* Bakgrundsbelysning för display kan enkelt justeras:

Öka belysning genom att hålla in [\*] och samtidigt trycka upprepade gånger på [3].

Minska belysning genom att hålla in [\*] och samtidigt trycka upprepade gånger på [6].

### \* Volym för manöverpanelens summer kan enkelt justeras:


Öka volymen genom att hålla in [\*] och samtidigt trycka upprepade gånger på [1].

Minska volymen genom att hålla in [\*] och samtidigt trycka upprepade gånger på [4].



## 2.0 Tillkoppling av larm

### 2.1 Tillkoppling

Stäng alla larmade dörrar och fönster. Kontrollera att ingen annan är kvar i lokalen. Koppla till larmet genom att trycka din personliga kod och [Till], se nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	[KOD] 	När statusdioden lyser med fast sken och displayen visar "Klar att larma" kan larmet kopplas till. Ange personlig kod och tryck sedan på [Till].
<b>2</b>	Allt larmat Utpassering nu		"Till"-lampan blinkar och texten "Utpassering nu" visas i display. Eventuell utpasseringssummer startar. Ni har _____ sekunder på er att lämna lokalen.
<b>3</b>	Allt larmat Omr. 1		Larmet är tillkopplat då summer tystnat, "Till"-lampan lyser med fast sken och texten "Allt larmat" visas i display.



Om systemet ej visar "Klar att larma" trots att samtliga dörrar och fönster är stängda kan systemet kopplas till genom forcerad tillkoppling, se 2.2 nedan.

Genom att trycka kod  , tillkopplas systemet utan ingångsfördröjning. Efter utpasseringstid blir samtliga sektioner direktverkande, detta gäller även sektioner i in- och utpasseringsväg.

### 2.2 Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling

Forcerad tillkoppling utförs då någon sektion är påverkad eller felaktig. Vid forcerad tillkoppling kopplas felaktiga / påverkade sektioner automatiskt bort och övriga delar av larmet kopplas till. Då forcerad sektion blir hel kopplas den automatiskt igen.


Antal sektioner (0-9) som kan forceras är bestämt av din larminstallatör.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Ej klar xxx Omr. 1	[KOD] 	Aktiv sektion visas i display. (xxx=sektionsnummer) Ange personlig kod och tryck sedan på [Till].
<b>2</b>	Tryck FBK forcerad tillk.		Tryck på [FBK] för att utföra forcerad tillkoppling.
<b>3</b>	Delvis till Utpassering nu		"Till"-lampan blinkar och texten "Utpassering nu" visas i display. Eventuell utpasseringssummer startar. Ni har _____ sekunder på er att lämna lokalen.
<b>4</b>	Delvis till Omr. 1		Larmet är tillkopplat då summer tystnat, "Till"-lampan lyser med fast sken och texten "Delvis till" visas i display.



**OBS!** Vid strömavbrott (AC fel) är forcerad tillkoppling enda möjligheten för att kunna tillkoppla larmet. Detta skall göras endast i undantagsfall. Kontakta din larminstallatör snarast om AC fel föreligger.

## 2.3 Tillkoppling av skalskydd

Vid tillkoppling av skalskydd kopplas larmade dörrar och fönster till. Tillkoppling av skalskydd berör inte rörelsedetektorer, detta gör att man kan röra sig fritt i lokalen trots att en del av larmet är tillkopplad. Skalskyddets omfång är beroende på typ av installation och programmering utförd av din larminstallatör, se sektionsförteckning.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> 	När statusdioden lyser med fast sken och displayen visar "Klar att larma" kan skalskyddet kopplas till. Ange personlig kod och tryck sedan på [Skalskydd].
<b>2</b>	Skal till Utpassering nu		"Till"-lampan blinkar och texten "Utpassering nu" visas i display. Eventuell utpasseringssummer startar.
<b>3</b>	Skal till Omr. 1		Larmet är tillkopplat då summer tystnat, "Till"-lampan lyser med fast sken och texten "Skal till" visas i display.

**OBS!** Det går att koppla till skalskyddet trots att display visar "Ej klar" om sektioner som förorsakar "Ej klar" indikering inte ingår i skalskyddet.

Genom att trycka kod,  , tillkopplas skalskyddet utan ingångsfördröjning. Efter utpasseringstid blir samtliga skalskyddssektioner direktverkande, detta gäller även sektioner i in- och utpasseringsväg. Denna funktion utförs för maximal säkerhet då ingen behörig person förväntas att passera genom skalskyddet.

## 2.4 Tillkoppling med masterpanel

Masterpanelen visar och styr flera områden samtidigt. Speciellt handhavande måste därför beaktas då masterpanel används. Samtliga områden kan tillkopplas på en gång, alternativt kan område för område tillkopplas, se nedan.

### Tillkoppling av samtliga områden där koden är behörig

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. x	[KOD]  Till	Display växlar mellan de olika områdena. Då display visar "Klar att larma" för önskade områden kan dessa tillkopplas. Ange personlig kod och tryck sedan på [Till].
<b>2</b>	Allt larmat Omr. x		"Allt larmat" visas i display för de områden som tillkopplats. Eventuell utpasseringssummer startar.

### Tillkoppling av valda områden

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. x	[KOD]  # #	Tryck personlig kod, samt [#][#].
<b>2</b>	Omr. x Omr. x	Till	Display visar nu det första område som koden är behörig till. Tryck [Till] för att tillkoppla detta område eller stega till nästa område med [#][#].
<b>3</b>	Allt larmat Utpassering nu	# #	Display visar att första området är tillkopplat och utpassering pågår. Stega till nästa område med [#][#] eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.
<b>4</b>	Omr. x Omr. x	Till	Display visar nu andra området. Tryck [Till] för att tillkoppla detta område eller stega till nästa område med [#][#].

## 3.0 Frånkoppling

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Allt larmat Omr. 1		När entrédörren öppnas startar inpasseringssummern. Ni har _____ sekunder på er att koppla från larmet.
<b>2</b>	Allt larmat Omr. 1	<b>[KOD]</b> <b>Från</b>	Ange personlig kod och tryck sedan på [Från].
<b>3</b>	Klar att larma Omr. 1		Inpasseringssummern tystnar. ”Till”-lampan slocknar. <b>OBS!</b> Kontrollera i display att inget larm är utlöst.

### 3.1 Frånkoppling under hot

Då frånkoppling sker med en hotkod meddelas larmcentralen om att hot föreligger samtidigt som larmet frånkopplas. Meddelande skickas utan indikering. Detta för att inte visa något för förövaren. Överföring till larmcentral sker endast om detta är programmerat av din larminstallatör och då hotkod är programmerad enligt ”6.0 Koder” i denna anvisning.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Allt larmat Omr. 1		När entrédörren öppnas startar inpasseringssummern. Ni har _____ sekunder på er att koppla från larmet.
<b>2</b>	Allt larmat Omr. 1	<b>[HOTKOD]</b> <b>Från</b>	Ange den förprogrammerade hotkoden och tryck sedan på [Från]. Rapport till larmcentral startar omedelbart, meddelande frånkoppling under hot sänds.
<b>3</b>	Klar att larma Omr. 1		Inpasseringssummern tystnar. ”Till”-lampan slocknar.



### 3.2 Frånkoppling med masterpanel

Masterpanelen visar och styr flera områden samtidigt. Speciellt handhavande måste därför beaktas då masterpanel används. Samtliga områden kan frånkopplas på en gång, alternativt kan område för område frånkopplas, se nedan.

#### Frånkoppling av samtliga områden där koden är behörig

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Allt larmat Omr. x	[KOD] Från	Displayen växlar mellan de olika områdena. Ange personlig kod och tryck sedan på [Från].
<b>2</b>	Klar att larma Omr. x		"Allt larmat" släcks för de områden som frånkopplats.

#### Frånkoppling av valda områden

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. x	[KOD] # #	Displayen växlar mellan de olika områdena. Tryck personlig kod, samt [#][#].
<b>2</b>	Omr. x Omr. x	Från	Display visar nu det första området som koden är behörig till. Tryck [Från] för att frånkoppla detta område eller stega till nästa område med [#][#].
<b>3</b>	Klar att larma Omr. x	# #	Display visar att första området är frånkopplat. Stega till nästa område med [#][#] eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.
<b>4</b>	Omr. x Omr. x	Från	Display visar nu det andra området. Tryck [Från] för att frånkoppla detta område eller stega till nästa område med [#][#].

## 4.0 Förbikoppling

Vid vissa tillfällen kan det vara önskvärt att förbikoppla en eller flera sektioner (larmgivare). Förbikoppling utförs till exempel då en detektor eller magnetkontakt är felaktig. Förbikoppling kan också användas för att ge tillträde till en del av lokalen då systemet i övrigt är tillkopplat.

- Förbikopplade sektioner kan inte avge larm!
- Förbikopplade sektioner kopplas in vid nästa fränkoppling, gäller ej 24 timmarssektioner.
- Förbikopplade brand- och 24-timmarssektioner kopplas in genom manuell inkoppling, se 4.3 och 4.4.
- Sabotage kan ej förbikopplas. Om sabotage inte kan återställas måste tillkoppling ske genom forcerad tillkoppling, se 2.2.

### 4.1 Förbikoppling av sektion/-er

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Ej klar xxx	[KOD] FBK	Tryck din personliga kod och [FBK].
<b>2</b>	FBK	[xxx]	Tryck sektionsnumret för den sektion som skall förbikopplas, (3-siffror)
<b>3</b>	FBK xxx		Ett långt pip hörs och sektionen visas i displayen. Tryck sektionsnummer för nästa sektion som skall förbikopplas eller vänta på att centralapparaten automatiskt lämnar detta läge.
<b>4</b>	Klar att larma Omr. 1		Då sektionen är förbikopplad visas åter "Klar att larma". Status indikering blinkar, detta för att visa att förbikopplade sektioner finns.

### 4.2 Inkoppling av förbikopplad sektion/-er

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	[KOD] FBK	Tryck din personliga kod och [FBK].
<b>2</b>	FBK xxx	[xxx]	Tryck sektionsnumret för den sektion som skall kopplas in, (3-siffror). Skall flera sektioner kopplas in skall deras sektionsnummer anges i direkt följd. Vänta, centralen lämnar automatiskt detta läge
<b>3</b>	Klar att larma Omr. 1		

### 4.3 Visa förbikopplade sektioner

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] FBK	Tryck din personliga kod, [FBK].
2	FBK xxx		Nu visas samtliga sektioner som är förbikopplade. <b>Varning!</b> Tryck ej [*] i detta steg. Om detta görs kopplas samtliga förbikopplade sektioner in.

### 4.4 Inkoppling av samtliga förbikopplade sektioner

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] FBK	Tryck din personliga kod, [FBK].
2	FBK xxx	*	Tryck [*] för att koppla in samtliga förbikopplade sektioner.

### 4.5 Förbikopplingsfunktioner för masterpanel

Vid masterpanel utförs funktionerna 4.1-4.4 genom att trycka personlig kod och sedan stega med [#][#] tills önskat område visas. Därefter trycks [FBK] och eventuellt sektionsnummer eller [\*] beroende på vilken funktion som skall utföras.

#### Förbikoppling med masterpanel

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. x	[KOD] # #	Tryck personlig kod, samt [#][#].
2	Omr. x Omr. x	FBK	Display visar nu det första området som koden är behörig till. Tryck [FBK].
3	FBK	[xxx]	Tryck sektionsnumret för den sektion som skall förbikopplas, (3-siffror).
4	FBK xxx		Tryck sektionsnummer för nästa sektionsnummer som skall förbikopplas eller vänta på att central-apparaten lämnar förbikopplingsläget.
5	Klar att larma Omr. x		Display visar nu status för det första området. Stega till nästa område med [#][#] och utför förbikoppling från punkt 2 eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.

## 5.0 Vid larm!

Larmet tystas och återställs enligt punkterna 5.1-5.3.

**OBS!** Om systemet är programmerat med uppringning till larmcentral skall denna kontaktas omedelbart. Meddela larmoperatören om vad som hänt.

### 5.1 Vid inbrottslarm!

Då inbrottslarm är utlöst tystas och återställs larmet enligt nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	LARM	[KOD] Från	Vid larm frånkoppla, tysta siréner genom att trycka personlig kod och [Från].
2	1:a LARM xxx		Sektion/-er som orsakat larm visas i display. Första sektion som larmat visas med "1:a" framför sektionsnummer. (xxx = sektionsnummer)
3	1:a LARM xxx	[KOD] Från	Tryck din personliga kod och [Från] en gång till för att återställa indikering i display. Larmindikering försvinner från display men lagras i historikminne, se historik.
4	Klar att larma Omr. 1		Nu är larmindikeringen återställd. "Klar att larma" visas då ingen sektion är påverkad. Om någon sektion är påverkad visas "Ej klar".

### 5.2 Vid sabotage!

Vid sabotage piper manöverpanelen var 15:e sekund och texten sabotage visas i display. Oavsett om sabotagelarmet kan kvitteras eller ej skall din larminstallatör alltid kontaktas, detta för att upprätthålla säkerhetsnivån i din larmanläggning.

**OBS!** Endast koder med behörighet 0 kan kvittera sabotagelarm.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Sabotage xxx	[KOD] Från	Vid sabotage piper manöverpanelen var 15:e sekund och texten sabotage visas i display. Notera vilken sektion som indikerar sabotage. Tryck din personliga kod och [Från] för att kvittera sabotagelarmet.
2	Klar att larma Omr. 1		Om sabotageindikeringen inte kvitteras beror detta antingen på att koden ej har behörighet 0 eller att sabotage kvarstår i systemet. Kontakta din larminstallatör!



### 5.3 Vid brandlarm!

Vid brandlarm ljuder siréner med pulserande signal, (signal 1 sekund, tystnad 1 sekund osv).

➤ Utrym lokalerna. Tänk på att människors säkerhet är viktigast!

➤ Kontrollera orsak till brandlarmet och kvittera först därefter brandlarmet.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Brand	<b>[KOD]</b> <b>Från</b>	Vid brandlarm tystas siréner genom att trycka personlig kod och [Från].
<b>2</b>	1:a Brand xxx		Sektion/-er som orsakat larm visas i display. Första sektion som larmat visas med "1:a" framför sektionsnummer. (xxx = sektionsnummer)
<b>3</b>	1:a Brand xxx	<b>[KOD]</b> <b>System Återställn</b>	Tryck din personliga kod och [System Återställn] för att återställa branddetektorer och indikering i display. Larmindikering försvinner från display men lagras i historikminne, se historik.
<b>4</b>	Klar att larma Omr. 1		Nu är larmindikeringen återställd. "Klar att larma" visas då ingen sektion är påverkad. Om någon sektion är påverkad visas "Ej klar".

## 6.0 Koder

Systemet kan hantera 200 koder avsedda för manövrering av systemet. Olika befogenheter kan väljas för olika koder. Om anläggningsansvarig skall kunna programmera koder tilldelas dennes kod befogenhet 0. Övriga användare (personer) tilldelas befogenhet 1 eller 2, se tabell nedan. Koderna kan bestå av 4 eller 6 siffror. Samtliga koder måste dock vara av samma längd. Vilken kodlängd som används är programmerat av din larminstallatör.

### 6.1 Lägga till eller ändra kod

Om en kod skall ändras måste den programmeras om på nytt, se nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	0 Anv. Koder. mm	0	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [0] för programmering av koder.
3	Person nr ? (001..200)	x x x	Ange användare (person) med 3-siffror. <b>OBS!</b> Användare 001 är den förprogrammerade masterkoden.
4	Befogenhet ? (0..7)	x	Ange befogenhet (behörighet) för användaren. Se tabell nedan.
<p><b>Befogenhet (behörighet)</b></p> <p>0 <b>Master</b>, kan utföra samtliga funktioner.</p> <p>1 <b>Obegränsad</b>, kan samtliga funktioner förutom programmera koder eller återställa sabotage.</p> <p>2 <b>Generell</b>, kan till-/frånkoppla samt förbikoppla. (Kan begränsas av programmering utförd av larminstallatör)</p> <p>3 <b>Endast till</b>, kan tillkoppla.</p> <p>4 <b>Temporär kod</b>, tidsbegränsad kan till-/frånkoppla. Slutdatum programmeras enligt 6.3.</p> <p>5 <b>Hotkod</b>, skickar hotkod vid frånkoppling.</p> <p>6 <b>Access kod</b>, styr programmerbar utgång.</p> <p>7 <b>Väktarkod</b>, kan endast frånkoppla efter utlöst larm, kan tillkoppla, visa historik, återställa sabotage och brand.</p>			
5	Omr. ? # = samtliga	x	Ange område som koden skall kunna styra (1-8). Tryck [#] för samtliga områden.
6	Fler omr. ? Avsluta med #	x #	Om koden skall kunna styra fler områden ange dessa (1-8). Tryck [#] efter sista valet för att bekräfta.  (Punkt 6 visas ej om [#] tryckts i steg 5.)
7	Kod	[ NY KOD]	Ange ny kod. Antal siffror är beroende på vad som är programmerat att gälla (4 eller 6 siffror). <b>OBS!</b> Endast en kodlängd kan förekomma i systemet
8	Verifiera Kod Avsluta med #	[ NY KOD] #	Ange ny kod igen bekräfta och avsluta med [#]. Om flera koder skall programmeras gå till steg 2 och utför samma procedur igen.

## 6.2 Radera kod

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	0 Anv. Koder. mm	0	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [0] för programmering av koder.
3	Person nr ? (001..200)	x x x	Ange användare som skall raderas med 3-siffror. <b>OBS!</b> Användare 001 är den för-programmerade masterkoden.
4	Befogenhet ? (0..7)	#	Tryck [#] för att radera aktuell användare. Om flera användare skall raderas gå till steg 2 och utför samma procedur igen.

## 6.3 Programmera slutdatum för temporär kod

Här programmeras vid vilket datum den temporära koden skall upphöra att fungera. Slutdatum gäller endast det område som manöverpanelen styr.

- Vid masterpanel anges slutdatum genom att stega till rätt område och sedan programmera slutdatum: Tryck personlig kod och stega med [#][#] mellan områdena. Då önskat område visas tryck [#][0] och [3]. Ange sedan dag, månad och år, avsluta med [#].

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	3 Prog. temp kod slutdatum	3	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [3] för programmering av slut datum för temporär kod.
3	Manad ? (01..12)	x x	Ange vilken månad koden skall upphöra att fungera. 01 = Januari, 02 = Februari osv.
4	Dag ? (01..31)	x x	Ange vilken dag i månaden koden skall upphöra att fungera.
5	Ar ? (xx) Avsluta med #	x x #	Ange vilket år koden skall upphöra att fungera med två siffror, bekräfta och avsluta med [#].

## 7.0 Datum och tid

### 7.1 Ställa datum

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[MASTERKOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
<b>2</b>	2 Prog. datum	2	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [2] för programmering av datum.
<b>3</b>	Manad ? (01..12)	x x	Ange månad. 01 = Januari, 02 = Februari osv.
<b>4</b>	Dag ? (01..31)	x x	Ange datum för dagen.
<b>5</b>	Ar ? (xx) Avsluta med #	x x #	Ange årtal med två siffror, bekräfta och avsluta med [#].

### 7.2 Visa datum

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[MASTERKOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
<b>2</b>	2 Prog. datum	2	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [2] för datum.
<b>3</b>	Manad ? (01..12)	#	Tryck [#] för att visa datum.



### 7.3 Ställa tid

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[MASTERKOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
<b>2</b>	6 Prog. tid	6	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [6] för programmering av tid.
<b>3</b>	Dag ? (1..7)	x	Ange veckodag. 1 = Söndag, 2 = Måndag, 3 = Tisdag, 4 = Onsdag, 5 = Torsdag, 6 = Fredag, 7 = Lördag
<b>4</b>	Tid (0100..1259)	x x x x	Ange tid i 12 timmarsformat. (15:30 skrivs som 03:30)
<b>5</b>	AM=4 / PM=6 Avsluta med #	x #	Ange 4 för AM (förmiddag) eller 6 för PM (eftermiddag), bekräfta och avsluta med [#].

### 7.4 Visa tid

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[MASTERKOD]</b> # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
<b>2</b>	6 Prog. tid	6	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [6] för tid.
<b>3</b>	Dag ? (1..7)	#	Tryck [#] för att visa tid. OBS! Tid visas i 12-timmars format: AM = förmiddag PM = eftermiddag

## 8.0 Automatisk till-/frånkoppling

Automatisk till-/frånkoppling kan ställas individuellt för samtliga veckodagar.

### 8.1 Ställa tid för automatisk tillkoppling

**OBS!** Då tid för automatisk tillkoppling ställs annulleras samtliga tidsköp (8.3, 8.4)

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[MASTERKOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	1 Prog. Autotill	1	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [1] för programmering av automatisk tillkoppling.
3	Tryck Avdeln.nr	{ X }	Ange för vilket område (1-8) som tiden för tillkoppling skall gälla. Punkt 3 visas endast om masterpanel används.
4	SONDAG -00:00	X X X X #	Ange Söndagens tillkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Måndag.
5	MANDAG -00:00	X X X X #	Ange Måndagens tillkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Tisdag. Upprepa proceduren för samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker ingen automatisk tillkoppling den veckodagen.

### 8.2 Ställa tid för automatisk frånkoppling

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[MASTERKOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	4 Auto Av	4	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [4] för programmering av automatisk frånkoppling.
3	Tryck Avdeln.nr	{ X }	Ange för vilket område (1-8) som tiden för frånkoppling skall gälla. Punkt 3 visas endast om masterpanel används.
4	SONDAG -00:00	X X X X #	Ange Söndagens frånkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Måndag.
5	MANDAG -00:00	X X X X #	Ange Måndagens frånkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Tisdag. Upprepa proceduren för samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker ingen automatisk frånkoppling den veckodagen.

### 8.3 Köpa tid vid automatisk tillkoppling

Genom att köpa tid kan en automatisk tillkoppling skjutas upp. Tillkoppling skjuts upp för det område som manöverpanelen tillhör, vid masterpanel se 8.4 nedan. Uppskjuten tid gäller endast det närmaste dygnet, efter detta återgår systemet till normal tillkopplingstid. Behörighet 0 eller 1 krävs för att kunna köpa tid. Tid kan köpas på två olika sätt:

- Om förvarning har startat kan 30 minuter köpas genom att trycka personlig kod samt **Från**.
- När som helst kan 1-24 timmar köpas enligt nedan:

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 9 9	Tryck personlig kod, [#] samt [9][9].
<b>2</b>	Till om 00 Tim. Avsluta med #	x x #	Ange om hur många timmar den automatiska tillkopplingen skall ske, 01-24 timmar. Bekräfta och avsluta med [#]. Ett långt pip bekräftar programmeringen.

**OBS!** Automatisk tillkoppling skjuts upp med angivet antal timmar från den tid ändring görs. Det vill säga om 4 timmar köps 15:00 sker tillkoppling 19:00 oavsett vad ursprunglig tillkopplingstid är. Exempel:

- Tiden för automatisk tillkoppling är 18:00.  
16:00 köps 03 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 19:00.
- Tiden för automatisk tillkoppling är 18:00.  
16:00 köps 01 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 17:00, alltså en timma före normal tid.
- Det finns ingen tid för automatisk tillkoppling programmerad.  
16:00 köps 04 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 20:00. Trots att det inte finns någon tid för automatisk tillkoppling programmerad tillkopplas larmet efter 4 timmar.

### 8.4 Köpa tid med masterpanel

Vid köp av tid med masterpanel skall detta göras för respektive område. Ange personlig kod och stega med [#][#] mellan områdena. Tryck [#][9][9] då önskat område visas, ange sedan antal timmar och avsluta med [#], se nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # #	Tryck personlig kod, samt [#][#].
<b>2</b>	Omr. x Omr. x	# 9 9	Display visar nu det första området som koden är behörig till. Tryck [#][9][9] för att köpa tid för detta område eller stega till nästa område med [#][#].
<b>3</b>	Till om 00 Tim. Avsluta med #	x x #	Ange om hur många timmar den automatiska tillkopplingen skall ske, 01-24 timmar. Bekräfta och avsluta med [#]. Ett långt pip bekräftar programmeringen.
<b>4</b>	Klar att larma Omr. x	# #	Display visar status för första området. Stega till nästa område med [#][#] eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.



Tid kan köpas från masterpanel direkt med kod [#][9][9]. Undvik detta då samtliga områden som koden är behörig till påverkas, detta kan medföra oönskad autotillkoppling.

## 9.0 Händelsehistorik

Centralapparaten sparar de sista 400 händelserna i minnet. Händelsehistoriken kan lätt visas i display eller skrivas ut på printer om sådan finns ansluten.

### 9.1 Visa händelsehistorik

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 8 9	Tryck masterkod, [#] samt [8][9].
<b>2</b>	Syst. AVLARMAT Anv. 001	#	Senaste händelsen visas. Tryck [#] för att visa datum och tid för denna händelse.
<p><b>Alternativ för visning av händelsehistorik.</b>            [#] stegar bakåt i tiden, först visas händelse och vid nästa tryck visas tiden för händelsen.            [9] stegar bakåt i tiden, visar händelser. Tryck [#] om tid önskas för aktuell händelse.            [6] stegar framåt i tiden, visar händelser. Tryck [#] om tid önskas för aktuell händelse.</p>			
<b>3</b>	Nov. 24, 99 Tors. 9:29 AM	#	Datum och tid för händelsen visas. Tryck [#] för att visa den näst sista händelsen.
<b>4</b>	Larm sekt. 008	#	Fortsätt bakåt i tiden genom att trycka [#] upprepade gånger.
<b>5</b>	Minnesbuffert Slut		Samtliga händelser som finns lagrade har visats. Tryck [*] för att avsluta eller [6] för att stega framåt i tiden.

### 9.2 Skriva ut händelser

Denna funktion fungerar endast då printerfunktion är programmerad av din larminstallatör och en seriellprinter är ansluten till systemet.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
<b>2</b>	8 Utskrift Hist Start/Stop	8	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [8] för utskrift av händelsehistorik.

➤ Avbryt utskrift genom att utföra punkt 1 och 2 igen enligt tabell ovan.

### 9.3 Visa händelsehistorik med masterpanel

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. x	[KOD] # #	Displayen växlar mellan de olika områdena. Tryck personlig kod, samt [#][#].
2	Omr. x Omr. x	# 8 9	Display visar nu det första området som koden är behörig till. Tryck [#][8][9] för att visa historik för detta område eller stega till nästa område med [#][#].
3	Syst. AVLARMAT Anv. 001	#	Senaste händelsen visas. Tryck [#] för att visa datum och tid för denna händelse.
4	Nov. 24, 99 Tors. 9:29 AM	#	Datum och tid för händelsen visas. Tryck [#] för att visa den näst sista händelsen.
5	Larm sekt. 008	#	Fortsätt bakåt i tiden genom att trycka [#] upprepade gånger.
6	Minnesbuffert Slut		Samtliga händelser som finns lagrade har visats. Tryck [*] för att avsluta eller [6] för att stega framåt i tiden.
7	Klar att larma Omr. x		Display visar status för första området. Stega till nästa område med [#][#], visa historik för detta område genom att upprepa punkt 2 och vidare. Eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.

### 9.4 Tolka händelsehistorik

Nedan följer förklaringar på händelser som sparats i centralapparatens minne. På nästa sida följer fler händelser och dess förklaringar.

#### Larm och återställningar

Larm sekt. xxx	Larm från sektion nummer xxx.
Brand xxx	Brandlarm från sektion nummer xxx.
Sekt. OK xxx	Sektion xxx återställd efter larm eller brandlarm.

#### Sabotage/fel och återställningar

Sekt. Sab. xxx	Sabotage på sektion nummer xxx.
Brand FEL xxx	Avbrott på brandsektion nummer xxx.
Sabotage OK xxx	Sektion xxx återställd efter sabotage eller fel.
MAP Sabotage	Sabotage på manöverpanel.
MAP OK	Manöverpanel återställd efter sabotage.

## Fortsättning: 9.4 Tolka händelsehistorik

### Till- och fränkopplingar

Syst. LARMAT 1 Anv. xxx	Tillkoppling av användare nummer xxx.
Syst. LARMAT 2 Anv. xxx	Tillkoppling av skalskydd ej fördröjt. Användare nr xxx.
Syst. LARMAT 3 Anv. xxx	Tillkoppling av skalskydd. Användare nr xxx.
Syst. LARMAT 5 Anv. xxx	Tillkoppling ej fördröjt av användare nummer xxx.
Syst. LARMAT 6 Anv. xxx	Forcerad tillkoppling av användare nummer xxx.
Syst. AVLARMAT Anv. xxx	Fränkoppling av användare nummer xxx.

Anv. 001-200 = Användare, person 1-200  
 Anv. 201 = Yttre förbikopplare, lås  
 Anv. 202 = Fjärrprogrammeringsdator  
 Anv. 203 = Internt tidur, autotillk./-fränk.

### Rapport- och systemfel

AC FEL	Nätspänning till systemet saknas.
AC OK	Nätspänning tillbaka efter fel.
Min. sp. Batteri	Fel på systemets backup batteri, låg spänningsnivå.
Batteri OK	Systemets backupbatteri är bra.
Rapport fel 0	Fel vid teletest, kopplingston saknas.
Rapport fel 1	Fel vid uppringning till telefonnummer 1.
Rapport fel 2	Fel vid uppringning till telefonnummer 2.
Rapport fel 3	Fel vid uppringning till fjärrprogrammeringsdator.
Syst. FEL 01	Fel i centralapparatens RAM minne.

Syst. FEL 02	Fel i centralapparatens ROM minne.
Syst. FEL 03	Fel i centralapparatens EEPROM.
Syst. FEL 20	Fel på reläkort DS7488, ingen kontakt.
Syst. FEL 30	Fel på printerinterface DS7412, ingen kontakt.

### Övriga händelser

Forcerad FBK xxx	Sektion xxx förbikopplad vid tillkoppling av system.
24-tim. FBK xxx	Sektion xxx förbikopplad.
24tim ej FBK xxx	Sektion xxx inkopplad efter förbikoppling.
Prog. startad via MAP	Programmering utförd via manöverpanelen.
Programmerad via MAP	Programmering utförd via manöverpanelen.
Datum ej satt Tid ej satt	Tid och datum saknas.
Ny Dag och Tid Anv. xxx	Dag och tid är ändrat av användare nummer xxx.
Nytt datum Anv. xxx	Datum är ändrat av användare nummer xxx.
Ny tid Autotill. Anv. xxx	Tid för automatisk tillkoppling är ändrad av användare nummer xxx.

## 10.0 Felindikeringar

För att kunna visa eller återställa felindikering krävs behörighet 0 eller 1.

### 10.1 Visa felmeddelande











	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Drifts FEL Tryck kod #87	[KOD] # 8 7	"Spänningsindikering" blinkar och display visar "Drifts FEL". Tryck kod, [#] och [8][7].
2	Drifts FEL Batteri FEL		Centralen kontrollerar vilka fel som finns, "Checkar status" visas då i display. Därefter visas de fel som finns för tillfället.

### 10.2 Återställa felindikering

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Drifts FEL Tryck kod #87	[KOD] System Återställn	Tryck kod och [System Återställn].
2	Klar att larma Omr. 1		Om fel kvarstår kontakta din installatör.

### 10.3 Felmeddelanden och åtgärder

	FELMEDDELANDE	FÖRKLARING	ÅTGÄRD
◆	Drifts FEL AC FEL	Nätspänning till systemet saknas.	Kontrollera vid elcentral om säkring är trasig eller jordfelsbrytare utlöst. Åtgärda eventuellt fel. Kontakta larminstallatör om indikering ej försvinner inom 30 s. För tillkoppling då AC fel föreligger se 2.2 Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling.
◆	Drifts FEL Batteri FEL	Fel på systemets batteri, låg spänningsnivå.	Kontakta larminstallatör. Långvarigt avbrott i nätspänningen "AC FEL" kan medföra låg spänningsnivå. Åtgärda "AC FEL" enligt ovan och vänta i minst 2 timmar. Återställ sedan batterifelet enligt 10.2.
◆	Drifts FEL DS7488 FEL	Fel på reläkort DS7488, ingen kontakt.	Kontakta din larminstallatör.
◆	Drifts FEL DS7412 FEL	Fel på printerinterface DS7412, ingen kontakt.	Kontakta din larminstallatör.
◆	Drifts FEL EEPROM FEL	Fel i centralapparatens EEPROM.	Kontakta din larminstallatör.

FELMEDDELANDE	FÖRKLARING	ÅTGÄRD
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL RAM FEL         </div>	Fel i centralapparatens RAM minne.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL ROM FEL         </div>	Fel i centralapparatens ROM minne.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL JORD FEL         </div>	Jordfel i någon av centralapparatens anslutningar.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL Uppringare FEL         </div>	Fel på centralapparatens uppringare. Se 10.0 Händelsehistorik för mer information.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL MAP FEL         </div>	Manöverpanel saknas, ingen kontakt.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL Multiplexbus         </div>	Fel på multiplexbuss till adresserbara detektorer. Beroende på avbrott, kortslutning eller felaktig detektor.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Drifts FEL MAP Sabotage         </div>	Sabotage på manöverpanel.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Brand FEL xxx         </div>	Avbrott på brandsektion nummer xxx.	Kontakta din larminstallatör.
 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">           Sabotage xxx         </div>	Sabotage på sektion xxx.	Kontakta din larminstallatör.
		



## 11.0 Tester

För att kunna utföra tester krävs behörighet 0 eller 1.

### 11.1 Sektionstest

Denna test är till för att kontrollera funktion hos systemets detektorer och kontakter. Vid start av denna test skickas rapport "Gångtest" följt av larmrapport för respektive testad detektor till larmcentral. Vid avslut skickas rapport för "Gångtest avslutad". Rapport skickas endast om detta är programmerat av er larminstallatör.

**OBS!** Brand- och 24-timmarssektioner ingår ej i denna test.


	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 8 1	Tryck kod, [#] samt [8][1].
<b>2</b>	Test Sekt. xxx		Testa sektioner genom att gå förbi detektorer och öppna dörrar och fönster som skall testas. Sektioner som ej blivit testade syns i display. Sektionsindikering tas bort när sektionen blivit testad.
<b>3</b>	Test Sekt.	<b>[KOD]</b> Från	När samtliga sektionsnummer är borta är testen klar. Tryck kod och [Från] för att avsluta.

### 11.2 Uppringartest

Denna test kontrollerar centralapparatens uppringare. Testen fungerar endast om larmöverföringskod för sändartest är programmerad av din larminstallatör.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b>	Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 8 2	Tryck kod, [#] samt [8][2].
<b>2</b>	Uppringare Test		Rapport om test skickas till larmcentral. Manöverpanelen ger ett pip och texten "Uppringare Test" försvinner då test är klar och felfri, (normalt inom en minut). Vid fel indikeras detta som telefel.

### 11.3 Batteri-, indikerings- och siréntest

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 8 5	Tryck kod, [#] samt [8][5].
2			Samtliga indikeringar och displaysegment tänds tillfälligt. Samtliga sirener och reläer programmerade för sirenfunktion aktiveras. Testen avslutas automatiskt.

### 11.4 Test av brandsektioner

Denna test är till för att kontrollera funktionen hos systemets branddetektorer.

Vid start av testen skickas rapport "Gångtest brand" till larmcentral om detta är programmerat av er larminstallatör. Brandtestläge avslutas automatiskt efter 20 minuter eller 20 minuter efter sista utförda branddetektortest. Rapport för "Gångtest avslutad" skickas då testen avslutas om detta är programmerat av er larminstallatör.



Brandlarm rapporteras (skickas) **ej** till larmcentral under test av brandsektioner. Relä programmerat för brandlarm kommer dock att aktiveras då brandsektion testas.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 9 1	Tryck kod, [#] samt [9][1].
2	Testa Brand xxx		Brandsektioner som ej blivit testade visas i display. Vid test ljuder sirenen i 5 s. Därefter sker en automatisk återställning av testad detektor. Testa resterande detektorer. Sektionsindikering tas bort för testade sektioner.
3	Test Brand	[KOD] Från	När samtliga sektionsnummer är borta är testen klar. Tryck kod och [Från] för att avsluta.

\* Branddetektorer aktiveras (testas) enklast med testgas eller genom att föra en magnet mot detektorns testpunkt.

## 12.0 Övriga funktioner

### 12.1 Dagvarning (ding-dong)

Vid dagvarning ljuder summern i manöverpanelen då en skalskyddssektion påverkas. I skalskyddet ingår normalt dörrar och fönster. Funktionen används till exempel i butiker för att indikera då entrédörren öppnas.

#### Dagvarning till

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 7	Tryck personlig kod, [#] samt [7].
2	Dagvarning JA		Dagvarningen till. Summern i manöverpanelen ljuder då sektion i skalskydd påverkas.

#### Dagvarning från

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 7	Tryck personlig kod, [#] samt [7].
2	Dagvarning NEJ		Dagvarningen från.

### 12.2 Accesskod

Accesskod används för att till styra exempel dörrlås och elslutbleck.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] Från	Tryck accesskod och [Från] för att aktivera relä programmerat för accesskod. <b>OBS!</b> Accesskoden måste vara programmerad enligt 6.1 och relä för detta måste vara programmerat av din larminstallatör.

### 12.3 Visa indikeringar vid släckt manöverpanel

Om släckt manöverpanel är programmerat av din larminstallatör döljs manöverpanelens indikeringar för obehöriga 30 sekunder efter sista knapptryckning, endast indikering "Spänning" visas. Visa indikeringar genom att trycka personlig kod, se nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1		[KOD]	Tryck kod för att visa indikeringar.

## 12.4 Ring till fjärrprogrammeringsdator

**OBS!** Telefonnummer för denna funktion måste vara programmerat av din larminstallatör.

INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b> Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 8 3	Tryck kod, [#] och [8][3] för att ringa till fjärrprogrammeringsdator. Ett långt pip indikerar att uppringning är startad.

## 12.5 Svara när fjärrprogrammeringsdator ringer

INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
<b>1</b> Klar att larma Omr. 1	<b>[KOD]</b> # 8 6	Tryck kod, [#] och [8][6] för att svara på inkommande samtal. Ett långt pip indikerar att centralapparaten tar linjen och svarar.

## 13.0 Ordlista

<b>Användare</b>	Person som är behörig att manövrera systemet.
<b>Användarkod</b>	Personlig kod som används för att manövrera systemet. Upp till 200 olika användarkoder kan programmeras.
<b>Brandsektion</b>	Sektion som alltid är beredd att ge larm oavsett om systemet är till- eller fränkopplat. Ger pulserande ljud i sirener.
<b>Centralapparat</b>	Systemets "hjärna". Lagrar system specifik data och händelser. Styrs från manöverpanelen.
<b>Forcerad tillkoppling</b>	Tillkoppling som genomförs trots felaktiga/aktiva sektioner.
<b>Fränkoppling</b>	Avstängning av larmsystemet.
<b>Förbikoppling</b>	Tillfällig bortkoppling av sektion eller sektioner.
<b>Hotkod</b>	Kod som vid fränkoppling av larmsystemet skickar meddelande till larmcentral om att hot föreligger.
<b>Händelsehistorik</b>	Händelser som lagrats i centralapparats minne.
<b>Kod</b>	Se användarkod.
<b>Manöverpanel</b>	Enhet för att manövrera larmsystemet. Visar även systemets status, ger dig information om vad som händer och sker i systemet.
<b>Masterpanel</b>	Manöverpanel som visar övergripande information om flera områden samtidigt.
<b>Område</b>	Del av larmsystem som kan manövreras separat. Består av en eller flera sektioner. Ett exempel är då ett företag delar in kontoret i ett område och lagret i ett annat. Kontoret kan då tillkopplas utan att lagret berörs och tvärt om.
<b>Sabotage</b>	Sabotage indikeras då fel på ledningsnät förekommer samt då lock till detektor eller annan systemkomponent öppnas.
<b>Sektion</b>	Benämning på larmgivare som till exempel rörelsedetektor eller magnetkontakt. Används för att identifiera var larm är utlöst.
<b>Tillkoppling</b>	Aktivering av larmsystemet.
<b>24-timmarssektion</b>	Sektion som alltid är beredd att ge larm oavsett om systemet är till- eller fränkopplat.





# Användarförteckning

Förteckningen används för att notera DS7400 systemets användare och deras befogenheter (behörigheter).

Avskilj gärna denna förteckning från manualen för att underlätta kodprogrammering.

**OBS!** Om koder anges i förteckningen skall den förvaras inlåst på säkert ställe.



Namn på användare	Person nr (användare) 001-050	Befogenhet (behörighet) 0-7	Område								Kod	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
	001											
	002											
	003											
	004											
	005											
	006											
	007											
	008											
	009											
	010											
	011											
	012											
	013											
	014											
	015											
	016											
	017											
	018											
	019											
	020											
	021											
	022											
	023											
	024											
	025											
	026											
	027											
	028											
	029											
	030											
	031											
	032											
	033											
	034											
	035											
	036											
	037											
	038											
	039											
	040											
	041											
	042											
	043											
	044											
	045											
	046											
	047											
	048											
	049											
	050											

**Tabell nedan visar förekommande behörighetsnivåer:**

- 0 Master**, kan utföra samtliga funktioner.
- 1 Obegränsad**, kan utföra samtliga funktioner förutom programmera koder eller återställa sabotage.
- 2 Generell**, kan till-/frånkoppla samt förbikoppla. (Kan begränsas av programmering utförd av larminstallatör)
- 3 Endast till**, kan tillkoppla.
- 4 Temporär kod**, tidsbegränsad kan till-/frånkoppla. Slutdatum programmeras enligt 6.3.
- 5 Hotkod**, skickar hotkod vid frånkoppling.
- 6 Access kod**, styr programmerbar utgång.
- 7 Våktarkod**, kan endast frånkoppla efter utlöst larm, kan tillkoppla, visa historik, återställa sabotage och brand.





Namn på användare	Person nr. (användare) 051-100	Befogenhet (behörighet) 0-7	Område								Kod
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	051										
	052										
	053										
	054										
	055										
	056										
	057										
	058										
	059										
	060										
	061										
	062										
	063										
	064										
	065										
	066										
	067										
	068										
	069										
	070										
	071										
	072										
	073										
	074										
	075										
	076										
	077										
	078										
	079										
	080										
	081										
	082										
	083										
	084										
	085										
	086										
	087										
	088										
	089										
	090										
	091										
	092										
	093										
	094										
	095										
	096										
	097										
	098										
	099										
	100										

**Områdesförteckning** (Notera här vilka områden som ingår i systemet)

Område 1	
Område 2	
Område 3	
Område 4	
Område 5	
Område 6	
Område 7	
Område 8	

Namn på användare	Person nr. (användare) 101-150	Befogenhet (behörighet) 0-7	Område								Kod
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	101										
	102										
	103										
	104										
	105										
	106										
	107										
	108										
	109										
	110										
	111										
	112										
	113										
	114										
	115										
	116										
	117										
	118										
	119										
	120										
	121										
	122										
	123										
	124										
	125										
	126										
	127										
	128										
	129										
	130										
	131										
	132										
	133										
	134										
	135										
	136										
	137										
	138										
	139										
	140										
	141										
	142										
	143										
	144										
	145										
	146										
	147										
	148										
	149										
	150										

**Tabell nedan visar förekommande behörighetsnivåer:**

- 0 Master**, kan utföra samtliga funktioner.
- 1 Obegränsad**, kan utföra samtliga funktioner förutom programmera koder eller återställa sabotage.
- 2 Generell**, kan till-/frånkoppla samt förbikoppla. (Kan begränsas av programmering utförd av larminstallatör)
- 3 Endast till**, kan tillkoppla.
- 4 Temporär kod**, tidsbegränsad kan till-/frånkoppla. Slutdatum programmeras enligt 6.3.
- 5 Hotkod**, skickar hotkod vid frånkoppling.
- 6 Access kod**, styr programmerbar utgång.
- 7 Våktarkod**, kan endast frånkoppla efter utlöst larm, kan tillkoppla, visa historik, återställa sabotage och brand.



Namn på användare	Person nr. (användare) 151-200	Befogenhet (behörighet) 0-7	Område								Kod
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	151										
	152										
	153										
	154										
	155										
	156										
	157										
	158										
	159										
	160										
	161										
	162										
	163										
	164										
	165										
	166										
	167										
	168										
	169										
	170										
	171										
	172										
	173										
	174										
	175										
	176										
	177										
	178										
	179										
	180										
	181										
	182										
	183										
	184										
	185										
	186										
	187										
	188										
	189										
	190										
	191										
	192										
	193										
	194										
	195										
	196										
	197										
	198										
	199										
	200										

Områdesförteckning (Notera här vilka områden som ingår i systemet)	
Område 1	
Område 2	
Område 3	
Område 4	
Område 5	
Område 6	
Område 7	
Område 8	



**Security Systems**

**BOSCH**